

GESAMTBEURTEILUNG DER BEHANDLUNGSANLAGEN

VSA - STAMMDATENBLATT FÜR DEN SIMULIERTEN FELDTTEST

Hersteller / Kontaktperson


Hersteller	Mall AG	Datum Zulassung	13.04.2023
Strasse, PLZ, Ort	Zürichstrasse 46, CH-8303 Bassersdorf		
Homepage	www.mall.ch	Telefon	043 266 13 00
Name, Vorname	Scheibling, Roland	Email	roland.scheibling@mall.ch

Anlagentyp **ViaToc**
(Produktbezeichnung, Identifikations - Nummer)

Anlageart Schacht Anschlussfläche (m²) 600 bis 3'500 Geprüfte Anschlussfläche (m²) 600

Betrieb Wartungsintervall und Standzeit beim Hersteller nachfragen

Abbildung



Einstufung der Anforderungen

Der mittlere stoffliche Wirkungsgrad (Rückhalt) ist für die Einstufung der Anforderungen entscheidend

Herkunftsflächen		Partikel (GUS)	Schwermetalle	Mikroverunreinigungen
Plätze und Strassen Gemischtes Einzugsgebiet Eisenbahnanlagen	Anforderungsstufe	Erhöht	Erhöht	Erhöht
	Rückhalt (%)	96.3	95.3	99.1
Dächer und Fassaden: Metallflächen	Anforderungsstufe	/	Erhöht	/
	Rückhalt (%)	/	98.6	/
Dächer und Fassaden: Pestizidhaltige Bahnen und Beschichtungen	Anforderungsstufe	/	/	Erhöht
	Rückhalt (%)	/	/	95.7

Remobilisierung (< 1%)

Hydraulische Leistungskontrolle (< 10%)

Schwermetalle	Mikroverunreinigungen	Leistung Prüfungsende (L/(s·m ²)):	0.016
Erfüllt 0.006 %	Erfüllt 0.00002 %	Leistungsabnahme:	Erfüllt 5.8 %